

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.A.07	Soldaduras em elementos metálicos	Incêndio / Explosão	3	5	15	A	Colocação de extintor nas frentes de trabalho; Ventilação dos locais de trabalho; o equipamento de soldadura deverão estar em bom estado de conservação; Antes de qualquer operação de manutenção, desligar todos os dispositivos e válvulas; Manter os locais de trabalho limpos e arrumados.
		Projeção de partículas	4	3	12	M	Utilização de máscara de proteção.
		Queimaduras	3	3	9	M	Utilização de luvas de protecção; utilização de avental; nenhuma parte do corpo deverá ser deixada exposta.
		Cortes / Escoriações	3	2	6	M	Utilização de luvas; Utilizar as proteções nos dispositivos de corte; Proteger ou sinalizar as superfícies cortantes/perfurantes.
		Eletrização / Electrocução	2	2	4	B	Utilização de equipamentos e material eléctrico em bom estado de conservação; Todos os equipamentos deverão estar ligados à rede de terras do estaleiro.
		Inalação de gases e poeiras	4	2	8	M	Ventilação dos locais de trabalho; Utilização de máscara de proteção
		Radiações	1	3	3	B	Utilização de EPI adequado.