

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.A.09	Instalações elétricas, telecomunicações e segurança	Eletrização / Electrocução	3	5	15	A	Apenas utilizar materiais/equipamentos eléctricos em perfeito estado de conservação.
		Esmagamento	3	5	15	A	Utilização de colete reflector; Não permitir trabalhadores nas zonas inferiores às cargas a movimentar.
		Incêndio / Explosão	3	5	15	A	Manter extintores nas frentes de trabalho.
		Queda em Altura	3	4	12	M	Colocação de guarda-corpos a 45cm, 90cm e rodapé em todos os desníveis desprotegidos com mais de 1,2m; Utilização de andaimes para trabalhos em altura Utilização de arnês de segurança ancorado a Linha de Vida ou ponto fixo sempre que não seja possível implementar outros meios de protecção.
		Soterramento	3	3	9	M	Colocar entivações nas valas de escavação; Depositar os produtos de escavação afastados do bordo superior da vala pelo menos 60cm; neste espaço não deve ser permitida a circulação de pessoas e veículos.
		Queda de Objetos	3	3	9	M	Utilização de capacete e botas de segurança.
		Sobre esforços	3	3	9	M	Rotatividade e pausas durante o trabalho.
		Projeção de Partículas	3	3	9	M	Utilização de óculos de protecção.
		Cortes / Escoriações	3	1	3	B	Utilização de Luvas de protecção.
		Queda mesmo nível	2	1	2	B	Locais de trabalho limpos e arrumados; Manter os caminhos de circulação limpos e arrumados.
		Exposição a substâncias nocivas e/ou tóxicas	1	2	2	B	Recolha prévia das fichas de dados de segurança dos produtos; Informar os trabalhadores sobre os riscos associados às substâncias e medidas aconselhadas na FDS; Utilização de EPI's adequados ao tipo de substância

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
		Entalamento	2	1	2	B	Utilização de colete reflector; Não permitir trabalhadores nas zonas de circulação de cargas.