

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.E.04	Ferramentas Elétricas	Entalamento	3	4	12	M	A ferramenta deve ser adequada ao trabalho a realizar.
		Eletrocussão	4	4	16	A	Os cabos e fichas elétricas deverão ser verificados; Não deverão existir fichas ou cabos em contacto com a água; As ligações à terra deverão ser garantidas.
		Corte	4	4	16	A	Deverão ser mantidas as proteções de fábrica dos equipamentos; As ferramentas elétricas não deverão ser utilizadas para fins diferentes dos a que se destinam.
		Ruído	3	3	9	M	Quando se utilizem equipamentos mais ruidosos, como rebarbadoras, martelos ou serras, utilizar auriculares; Verificar o estado e a manutenção dos equipamentos.
		Projeção de Partículas	4	3	12	M	Deverão ser mantidas as proteções de fábrica dos equipamentos; Utilizar óculos de proteção.