

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.E.05	Cabos de aço e lingas	Queda de materiais	3	5	15	A	Definir as características dos cabos e lingas a utilizar em função das cargas; Verificar se o cabo e restantes acessórios se encontram em bom estado de conservação; Não utilizar óleo queimado como lubrificante;
		Esmagamento	4	4	16	A	Não permanecer na parte inferior das cargas suspensas, mesmo no ato da carga ou da descarga;
		Corte por atrito com os cabos	3	4	12	M	Utilizar luvas de proteção;