

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.E.06	Escadas de mão	Queda a diferente nível	3	5	15	A	As escadas deverão ser de alumínio e certificadas; As escadas deverão ser utilizadas apenas para acesso ao local dos trabalhos, não sendo permitida a utilização para a execução de trabalhos; A escada deve subir 1 metro acima do seu ponto de apoio superior; A escada deve ser fixada na sua base e na parte superior, de modo a evitar escorregamento.