

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.M.01	Combustíveis	Incêndio	2	5	10	M	Armazenar em recipientes identificados e aprovados para a utilização; Armazenar em zonas bem ventiladas, longe de fontes de calor ou inflamação; Proibido fumar ou foguear junto da zona de armazenamento; Proibida a utilização de equipamentos que possam libertar faíscas.
		Explosão	3	5	15	A	Armazenar em recipientes identificados e aprovados para a utilização; Proibido fumar ou foguear junto da zona de armazenamento; Proibida a utilização de equipamentos que possam libertar faíscas.
		Intoxicação	2	5	10	M	Armazenar em zonas bem ventiladas, longe de fontes de calor ou inflamação; Não sifonar o líquido usando a boca; Lavar bem as mãos depois da sua utilização antes de comer beber, fumar, antes e depois de usar a casa de banho.
		Queimaduras	1	3	3	B	Utilizar EPI's.