

	AVALIAÇÃO DE RISCOS
	MEDIDAS PREVENTIVAS
	Obra: “MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS – REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO BAIRRO DA CÂMARA”
Dono da Obra: Câmara Municipal de Vila do Conde	

Refª.	Descrição	Riscos Potenciais	Cálculo do Risco			Class. do Risco A-alta M-média B-baixa	Ações de Prevenção
			P	G	PxG		
MP.M.03	Oxigénio / Acetileno	Incêndio	2	5	10	M	Armazenamento em local arejado e longe de fontes de calor; Colocar extintor na zona de utilização; Proibido fumar ou foguear; A zona de trabalho deve ser mantida limpa e arrumada.
		Queimaduras	4	3	12	M	Utilização de luvas e vestuário de protecção do corpo; Não deixar nenhuma area de pele descoberta; Não arregaçar as mangas da camisa ou do avental.
		Explosão	2	5	10	M	Conservar as mangueiras e conexões de gás em boas condições; O circuito de gás deve ser estanque.